

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области
в Старорусском районе

Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а, 175202

Тел/факс **(881652)5-71-91**, E-mail: StRussia@53.rosпотребнадзор.ru
<http://www.53.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 532210100

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

г.Старая Русса

№ 21513 от « 18 » 06 2021 г.

Должностным лицом Власовой Светланой Витальевной - начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе
(Ф.И.О., должность лица, выдавшего предписание)

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления №215 от 08.04.2021г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: областного автономного учреждения социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» (ОАУСО «Поддорский КЦСО»)

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: 175260, Новгородская область, Поддорский район, с. Масловскае, ул. Иванова, д. 3 А

ОГРН 1155332000075

ИНН 5314002826

выявлены нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а именно:

Оборудование (электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы необходимого бытового окружения) не размещено с учетом возможности использования с ограниченными возможностями. П.9.12. СП 2.1.3678-20 Планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, должны предусматривать возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими.

Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В сан.узле 2 этажа, в туалете для персонала на 1 этаже, в буфете 2 этажа нет подводки горячей воды. П.2.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) - здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещений, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

Бх.нр 5321 21 ИЮН 2021

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

В здании дома-интерната отсутствует приемно-карантинное отделение, оборудован всего 1 изолятор на 2 койки. П. 9.15. СП 2.1.3678-20 В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, должно быть приемно-карантинное отделение с изолятором.

Изолятор оборудуется из расчета не менее 4 коек при количестве проживающих 100 и более человек. При проживании менее 100 человек должен быть изолятор, оборудованный не менее двумя койками. Количество палат не менее двух (мужская и женская).

Палаты изолятора отделяются от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Площадь палат изолятора принимается из расчета 6,0 м на 1 койку.

Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.

Стены и потолки имеют дефекты, сколы трещины, отслоение краски (1й этаж комнаты №13, 12, 2й этаж – комнаты для проживания, буфетная) п.9.21. СП 2.1.3678-20 - потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Канализация пищеблока не имеет вывода в септик, вывод канализации осуществлен непосредственно в дренажную канаву, для отвода поверхностных вод.

П.2.2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) - здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

При отсутствии горячего централизованного водоснабжения должны устанавливаться водонагревающие устройства.

П. 216. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил.

п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – не созданы условия для первичной обработки сырья (мяса, рыбы, овощей), моют в моечной ванне, предназначенной для мытья кухонной посуды, овощи моют в тазах. Для просушивания кухонной посуды не оборудована решетчатая полка или стеллаж, посуда просушивается в моечной ванне, что является риском возникновения условий для размножения бактерий. В соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Предприятия общественного питания для

приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

По результатам лабораторных испытаний (протокол № 4605 от 01.06.2021г. в смыках с объектов внешней среды обнаружен рост БГКП в 1 случае из 5-ти (терка).

П. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – полы в складском помещении бетонные с выбоинами, что затрудняет качественно проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В соответствии с требованиями п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений».

В пищеблоке, медицинском блоке не хватает необходимых помещений, согласно п. 3.7.2, 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 2.5, 2.7, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 4.1 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

Отсутствует подводка холодной и горячей воды (нет раковины) в приемной медблока- нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В пищеблоке в местах присоединения каждой моечной и производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, устраиваемый выше сифонных устройств, что является нарушением п.7 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.2.4 Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения».

Обнаружены дефекты отделочных покрытий: дефекты поверхности мебели в изоляторе (тумбочки, стол), в учебном кабинете (столы), в комнате № 1 (2-х ярусные кровати), в пищеблоке (деревянные поверхности разделочных столов-2шт.), незначительные дефекты линолеума в раздевалке, комнате № 1, № 4- нарушение п. 2.5, 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст.5 п.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели и мебельной продукции».

Очистка, контроль и ревизия вентиляционной системы здания специализированной организацией не проведена - нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Жилые комнаты – оборудованы стационарными кроватями и двухуровневыми кроватями, тумбочками, шкафами для одежды (№ 4, № 1). В комнате № 3- 2 тумбочки, спальных мест-4, в комнате № 4 – 4 тумбочки, спальных мест-6, в комнате № 1 – 3 тумбочки, спальных мест-6 – нарушение п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Производственный цех оборудован электроплитой на 4 конфорки с духовым шкафом, локальная вытяжка над плитой, 2-мя разделочными столами только с металлической поверхностью (низ деревянный, с дефектами покрытия) – нарушение п. 2.4.6.2 СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Пищеблок оснащен ... 3 кастрюлями из нержавеющей стали для варки блюд 10л, 8л, 5 л и эмалированными емкостями (часть емкостей с отбитой эмалью)- нарушение п.

2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Тумбочки, столы с дефектами покрытия, что нарушает режим обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств – нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушенные нормы, сущность нарушения)

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ОАУСО «ПоддорскийКЦСО»

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Устранить нарушение п.2.2. СП 2.1.3678-20 – отремонтировать/заменить смеситель сан.узле 2 этажа, в туалете для персонала на 1 этаже, в буфете 2 этажа. Срок до 28.01.2022г.
2. Устранить нарушение П.9.12. СП 2.1.3678-20 - оборудование (электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы необходимого бытового окружения) разместить с учетом возможности использования с ограниченными возможностями. Срок до 28.01.2022г.
3. Устранить нарушение П. 9.15. СП 2.1.3678-20 оборудовать изолятор (мужской и женский), не менее двух коек. Срок до 28.01.2022г.
4. Устранить нарушение п.9.21. СП 2.1.3678-20 – устранить дефекты стен и потолков (1й этаж комнаты №13, 12, 2й этаж – комнаты для проживания, буфетная). Срок до 28.01.2022г.
5. Устранить нарушение П.2.2. СП 2.1.3678-20, П. 216. СанПиН 2.1.3684-21 – помещения пищеблока оборудовать системой канализации с выводом в септик. Срок до 28.01.2022г.
6. Устранить нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – обеспечить условия для первичной обработки сырья (мяса, рыбы, овощей) – оборудовать моечные ванны. Срок до 28.01.2022г.
7. Устранить нарушение П. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – отремонтировать полы в складском помещении пищеблока. Срок до 28.01.2022г.
8. Устранить нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 - оборудовать в приемной медблока раковину с подводкой холодной и горячей воды. Срок до 28.01.2022г.
9. Устранить нарушение п.7 ст. 14 ТР ТС 021/2011, п.2.4 Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 - в пищеблоке в местах присоединения каждой моечной и производственной ванны к канализации оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, устраиваемый выше сифонных устройств. Срок до 28.01.2022г.
10. Устранить нарушение п. 2.5, 2.4.9 СП 2.4.3648-20, ст.5 п.3 ТР ТС 025/2012 - устранить дефекты отделочных покрытий: дефекты поверхности мебели в изоляторе (тумбочки, стол), в учебном кабинете (столы), в комнате № 1 (2-х ярусные кровати), в пищеблоке (деревянные поверхности разделочных столов-

2шт.), незначительные дефекты линолеума в раздевалке, комнате № 1, № 4. Срок до 28.01.2022г.

11. Устранить нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 провести очистку, ревизию и контроль вентиляционной системы здания 'специализированной организацией с предоставлением акта обследования в Территориальный отдел Роспотребнадзора в Старорусском районе. Срок до 28.01.2022г.
12. Устранить нарушение п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20 обеспечить жилые комнаты мебелью (тумбочками) по числу спальных мест. Срок до 28.01.2022г.
13. Устранить нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - пищеблок оборудовать цельнометаллическими разделочными столами, посудой из нержавеющей стали. Срок до 28.01.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений с указанием сроков исполнения)


Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в Срок до 28.01.2022г., представив информацию в письменной форме.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области
в Старорусском районе



Копию настоящего предписания получил
«___» 20 г.

(дата, должность, подпись, расшифровка)

Копия предписания отправлена почтой исх. № ___ от «___» 20 г.