

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«19» апреля 2022 г.  
учётный № 53220061000201920052



<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11992172>

Отметка о согласовании или несогласовании  
(дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры  
- Согласовано решением №1 от 22.04.2022



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Новгородской области**  
173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67Б тел. (816-2) 66-27-94,  
<http://53.mchs.gov.ru>, e-mail: [gu@53.mchs.gov.ru](mailto:gu@53.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
173009 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (816-2) 76-51-21,  
e-mail: [gpn-nov@yandex.ru](mailto:gpn-nov@yandex.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам**  
175207 Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 18, телефон/факс (81652) 3-38-73

« 13 » мая 2022 г., 15 час. 00 мин. № 34  
(дата и время составления акта)

РФ, Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 18.

(место составления акта)

**Акт выездной проверки  
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 19.04.2022г. № 34, учётный номер проверки 53220061000201920052

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора  
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Гавриловой Еленой Геннадьевной – старшим дознавателем отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) Алексеев Дмитрий Александрович – начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения

«Судебно – экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

**эксперты (экспертные организации): не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:  
территории, зданий, строений, помещений**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

**РФ, Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42.**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**7. Контролируемое лицо:**

**Областное автономное учреждение социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» (ОАУСО «Поддорский КЦСО»), ИНН 5314002826, юридический адреса РФ, Новгородская область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д. 3А, фактический адрес РФ, Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42.**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

**8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «26» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.  
по «13» мая 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «   » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по «   » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

**10 рабочих дней, 72 часа 00 минут**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**

**1) осмотр**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

**в следующие сроки:**

с «26» апреля 2022 года, 09 час. 10 мин.  
по «13» мая 2022 года, 14 час. 00 мин.

по месту: **РФ, Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42.**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

**по результатам которого составлен:**

**протокол осмотра от 13.05.2022 № 34**

**2) инструментальное обследование**

**в следующие сроки:**

с «11» мая 2022 года, 12 час. 00 мин.

по «11» мая 2022 года, 14 час. 00 мин.

по месту: РФ, Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42.

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 11.05.2022г.

### 3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «26» апреля 2022 года, 09 час. 10 мин.

по «13» мая 2022 года, 14 час. 00 мин.

по месту: РФ, Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42.

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 13.05.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица, сертификаты на отделочные материалы (фанеру), примененные на потолке коридора второго этажа, палат первого и второго этажей, лестничной клетке, потолке коридора первого этажа.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

не выполнены пункты №№ 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 предписания № 137/1/1 от 21.06.2021г, а именно:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	В здании учреждения процедурный кабинет на втором этаже не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 1, 4, 6, 7, 10 статьи 83, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 484.1311500.2020

		Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", приложение А, п А.1, п. 1 таблицы А.1, Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности", п. 4.1, 4.8, п. 9.2, 11 таблицы 1, п. 48 таблицы 3, постановление Правительства РФ от 01.09.2022г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 1, 2, 3, п. 7, 9.2, 12.2.2 приложения № 1 Требованиям.
2	В здании учреждения площадка лестницы не на уровне эвакуационного выхода (перепад 0,11м).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 89, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7.
3	В здании учреждения ширина марша лестницы составляет менее 1,35м (фактически 1,23м).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 89 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.1.
4	В здании учреждения высота ограждения лестницы составляет менее 1,2м (фактически 1,19).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 89 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.3.
5	В здании учреждения ширина проступи лестницы менее 25 см (фактически 22,5 см).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 89 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.3.

6	В здании учреждения высота ступеней лестницы более 22 см (фактически 25 см).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 89 Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.3.
7	В здании учреждения система пожарной сигнализации находятся в неработоспособном состоянии (протокол испытаний 104-22 работоспособности системы СПС)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 1, 4, 6, 7, 10 статьи 83, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ, п. 54 Правил.
8	Пристройка расположенная вплотную к зданию (у кухни) не оборудована автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 1, 4, 6, 7, 10 статьи 83, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», приложение А, п А.1, п. 1 таблицы А.1, Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8, п. 9.2, 11 таблицы 1, п. 48 таблицы 3, постановление Правительства РФ от 01.09.2022г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 1, 2, 3, п. 7, 9.2, 12.2.2 приложения № 1 Требованиям.
9	Не соблюдены противопожарные расстояния между зданием III степени огнестойкости и зданием прачки IV степени огнестойкости (расстояние составляет 8,5 метра, необходимо не менее 12 метров).	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 69, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям», п. 4.13.

10	Здание прачки не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 1, 4, 6, 7, 10 статьи 83, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», приложение А, п А.1, п. 1 таблицы А.1, Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 4.1, 4.8, п. 9.2, 11 таблицы 1, п. 48 таблицы 3, постановление Правительства РФ от 01.09.2022г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п. 1, 2, 3, п. 7, 9.2, 12.2.2 приложения № 1 Требований.
11	Здание прачки не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 1-11 статьи 84, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 12 таблицы 2.
12	В здании учреждения звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука (протокол испытаний 105-22 работоспособности системы СОУЭ)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статья 54, части 1-11 статьи 84, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свода правил СП 3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункт 4.2.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки от 22.04.2022г.;
- 2) протокол осмотра от 13.05.2022г. № 34;
- 3) протокол инструментального обследования от 11.05.2022г.;
- 4) протокол инструментального обследования от 13.05.2022г.;
- 5) протокол испытаний работоспособности систем СПС от 11.05.2022г. № 104-22;

6) протокол испытаний работоспособности систем СОУЭ от 11.05.2022г. № 105-22;

7) предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 13.05.2022г. № 34/1;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Отметка о применении технических средств шумомер «TESTO 816», дымообразующее оборудование «SOLO», дальномер Leica DISTO™ D3a, № 44938-10

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Гаврилова Е.Г. – старший дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору).

(должность фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) проводившего проверку, подпись)

Гаврилова Елена Геннадьевна – старший дознаватель отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору), тел. 8(81652)3-38-73

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а), копию получил(а):

директор ООО, Поддорский район ЧИСО Ческова  
Маринна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«13» мая 2022 г. «15» час. «00» мин.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомления с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде по адресу электронной почты: priyut.berezka@yandex.ru

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт проверки с приложениями отправлен по средствам почтовой связи

№ исх. \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022г.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

