

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«22» сентября 2022 г.

учётный № 53230061000203564423

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13636540>

Отметка о согласовании или несогласовании

(дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры

– согласование не требуется



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020 Великий Новгород ул. Большая Московская, д. 67Б тел. (816-2) 66-27-94,
<http://53.mchs.gov.ru>, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009 Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, кор. 3, тел. (816-2) 76-51-21,
e-mail: und@53.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам

175207 Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Яковлева, д. 18, телефон/факс (81652) 3-38-73

ПРЕДПИСАНИЕ № 89/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

вручается:

Областному автономному учреждению социального обслуживания «Поддорский комплексный центр
социального обслуживания населения»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 05 июля 2023 года № 89 в период с 10 по 21 июля 2023 года инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Старорусского, Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского районов по пожарному надзору) майором внутренней службы Бирюковой Анастасией Викторовной, с участием специалиста Алексеева Дмитрия Александровича – начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно – экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области», Гарбузовой Юлии Олеговны - инженера сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно – экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области» проведена плановая выездная проверка в отношении зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территории, земельных участков, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности ОАУСО «Поддорский КЦСО» по адресам: РФ, Новгородская область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д. 3А, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор ОАУСО «Поддорский КЦСО» Иванова Марина Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	В здании учреждения по адресу: Новгородская область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д. 3А в чердачном помещении, отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статьи 54, части 1, 4, 5, 6, 7, 10 статьи 83, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» пункты 1, 3, 5 пункт 11 приложения 1, пункт 38 приложения 3, Свод правил СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности", п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, таблица 1, п. 11, таблица 3, п. 48	26.07.2024	
2	В здании учреждения по адресу: Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42 в чердачном помещении, отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статьи 51, 54, 84, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к	26.07.2024	

		оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» пункты 1, 8, пункт 3 приложения 5, Свод правил "СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты 3.1, 4.8, таблица 2 пункт 3		
3	В здании учреждения по адресу: Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42 в чердачном помещении, отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статьи 54, части 1, 4, 5, 6, 7, 10 статьи 83, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» пункты 1, 3, 5 пункт 11 приложения 1, пункт 38 приложения 3, Свод правил СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности", п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, таблица 1, п. 11, таблица 3, п. 48	26.07.2024	
4	В здание учреждения по адресу: Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42 в двери эвакуационного выхода запор, обеспечивающий возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 5, часть 1 статьи 6, статьи 53, части 1, 3 статьи 89, Федеральный закон от	26.07.2024	

	находится в неисправном состоянии.	21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 26 Правил		
5	В здание учреждения по адресу: Новгородская область, Поддорский район, с. Белебелка, ул. Советская, д. 42 не обеспечено выполнение работ по очистке вытяжных устройств (аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты 124, 129, 132);	26.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОАУСО «Поддорский КЦСО»

Иванова М.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

« » 20 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Старорусскому,
Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому
районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Новгородской области
(государственный инспектор Старорусского,
Парфинского, Волотовского, Поддорского и Холмского
районов по пожарному надзору)

майор внутренней службы Бирюкова А.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«21» 07 2023 г.