



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Старорусский
районный суд**

Новгородской области

ул. Октябрьская, 19, с. Поддорье,

Новгородская обл., 175260

тел.(81658) 71-251

факс (81658) 71-224

<http://starorussky.nvg.sudrf.ru>

starorussky.nvg@sudrf.ru

25.06.2021 № 3036/2-585/2021 г.

на № _____ от _____

О направлении копии решения

ОАУСО «Поддорский комплексный
центр социального обслуживания
населения»,

ул.Иванова, дом 3 а, с.Масловское,

Поддорский район,

Новгородская область,

175260

Направляем копию решения Старорусского районного суда от 19 мая 2021 года по гражданскому делу № 2-585/2021 года, вступившего в законную силу.

Приложение: копия решения в 1 экз.на 4 л.,
копия определения в 1 экз.на 1 л.

Судья

Ю.А.Иванова.

Сеничева Татьяна Ивановна 8(81658)71224.

Определение

с. Поддорье
Новгородской области

19 мая 2021 года

Старорусский районный суд Новгородской области в составе:
председательствующего судьи Ивановой Ю.А.,
при секретаре Трофимовой И.Н.,
с участием представителя истца Холмского межрайонного прокурора
Новгородской области Бойцова Г.В.,
представителя ответчика ОАУСО «Поддорский комплексный центр социального
обслуживания населения» Ивановой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Холмского межрайонного прокурора Новгородской области, действующего в
интересах неопределенного круга лиц к областному автономному учреждению
социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального
обслуживания населения» об обязанности совершить определенные действия –
устранить нарушения требований пожарной безопасности,

у с т а н о в и л:

Холмский межрайонный прокурор Новгородской области, действующий в
интересах неопределенного круга лиц, обратился с иском в суд к областному
автономному учреждению социального обслуживания «Поддорский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее - ОАУСО «Поддорский
комплексный центр социального обслуживания населения»), в котором просит,
обязать ответчика в срок не позднее 3 месяцев с момента вступления решения суда
в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в
отделении социального приюта для детей, расположенном по адресу: Новгородская
область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д. 3а, а именно: устранить
перепад высот 30 см у эвакуационного выхода из приемного отделения снаружи в
соответствие с требованием норм; устранить порог у эвакуационного выхода из
приемного отделения здания; разместить приемно-контрольный пожарный прибор
в соответствии с требованием норм; оборудовать автоматическую разблокировку и
(или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию
учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения
беспрепятственного проезда пожарной техники; составить регламент технического
обслуживания систем противопожарной защиты, в том числе с учетом требований
технической документации изготовителя технических средств, функционирующих
в составе систем; оборудовать здание аварийным освещением путей эвакуации в
соответствие с требованием норм.

В судебном заседании Холмский межрайонный прокурор Новгородской
области исковое заявление поддержал частично. Просил суд обязать ответчика в
срок не позднее 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу
устранить нарушения требований пожарной безопасности в отделении социального
приюта для детей, расположенном по адресу: Новгородская область, Поддорский

район, с. Масловское, ул. Иванова, д. 3а, а именно: **устранить** порог у эвакуационного выхода из приемного отделения здания; оборудовать автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, **установленных** на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также **нахождение их в открытом** положении для обеспечения беспрепятственного проезда **пожарной техники**; оборудовать здание аварийным освещением путей эвакуации в **соответствие с** требованием норм. В остальной части от исковых требований **отказался, в связи с** добровольным исполнением требований прокурора. В связи с чем, **просил суд** производство по делу в данной части прекратить.

Представитель ответчика ОАУСО «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» Иванова М.А. не возражала против прекращения производства по делу в части добровольного исполнения требований прокурора.

Представитель третьего лица Министерства труда и социальной защиты Новгородской области в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания был извещен надлежащем образом, просил суд провести судебное заседание без их участия.

В соответствии со ст.220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.

Суд принимает отказ прокурора в части заявленных исковых требований.

Статья 221 ГПК РФ прокурору разъяснена.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.220 ГПК РФ, суд

определил:

Производство по гражданскому делу по иску Холмского межрайонного прокурора Новгородской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц к областному автономному учреждению социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» об обязанности совершить определенные действия прекратить в части обязанности Учреждения устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно устранить перепад высот 30 см у эвакуационного выхода из приемного отделения снаружи в соответствии с требованием норм; разместить приемно-контрольный пожарный прибор в соответствии с требованием норм; составить регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем в связи с отказом прокурора от заявленных исковых требований в указанной части.

Определение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Старорусский районный суд в течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья:

Решение (определение)
вступило в законную силу
«10» июля 2021 г.

УЛРД 53RS0016-01-2021-000563-03

Иванова Ю.А.



«КОПИЯ ВЕРНА»
подпись судьи
Иванова Ю.А.
(должность)
И.И. Иванова
(инициалы, фамилия)
11.06.2021 г.

Дело № 2-585/2021

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерациис. Поддорье
Новгородской области

19 мая 2021 года

Старорусский районный суд Новгородской области в составе:
председательствующего судьи Ивановой Ю.А.,
при секретаре Трофимовой И.Н.,
с участием представителя истца Холмского межрайонного прокурора
Новгородской области Бойцова Г.В.,
представителя ответчика ОАУСО «Поддорский комплексный центр социального
обслуживания населения» Ивановой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Холмского межрайонного прокурора Новгородской области, действующего в
интересах неопределенного круга лиц к областному автономному учреждению
социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального
обслуживания населения» об обязанности совершить определенные действия –
устранить нарушения требований пожарной безопасности,

у с т а н о в и л :

Холмский межрайонный прокурор Новгородской области, действующий в
интересах неопределенного круга лиц, обратился с иском в суд к областному
автономному учреждению социального обслуживания «Поддорский комплексный
центр социального обслуживания населения» (далее - ОАУСО «Поддорский
комплексный центр социального обслуживания населения»), в котором просит,
обязать ответчика в срок не позднее 3 месяцев с момента вступления решения суда
в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в
отделении социального приюта для детей, расположенном по адресу: Новгородская
область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д. 3а, а именно: устранить
перепад высот 30 см у эвакуационного выхода из приемного отделения снаружи в
соответствие с требованием норм; устранить порог у эвакуационного выхода из
приемного отделения здания; разместить приемно-контрольный пожарный прибор
в соответствии с требованием норм; оборудовать автоматическую разблокировку и
(или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию
учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения
беспрепятственного проезда пожарной техники; составить регламент технического
обслуживания систем противопожарной защиты, в том числе с учетом требований
технической документации изготовителя технических средств, функционирующих
в составе систем; оборудовать здание аварийным освещением путей эвакуации в
соответствие с требованием норм.

В обосновании иска прокурор ссылается на следующее, что Холмской
межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального
законодательства о противопожарной безопасности в отделении социального

принята для детей Областного автономного учреждения социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - ОАУСО «Поддорский КЦСОН»).

В соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на охрану здоровья.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69-ФЗ) каждый гражданин имеет право на состояние защищенности жизни, здоровья и имущества от пожара, в результате которого причиняется материальный ущерб, вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц, интересам общества и государства.

Указанной нормой Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что к требованиям пожарной безопасности относятся, в том числе: специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе, по выполнению требований пожарной безопасности; первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Статьей 37 Федерального закона №69-ФЗ предусмотрено, что руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР), содержащие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Для определения основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и установления общих требований пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения принят Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ).

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных

бедствий (далее - МЧС России) от 19.03.2020 № 194 утвержден Свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020), который устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений, а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок. Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ.

В соответствии с п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 в полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец.

При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.

В соответствии с пп. «а» п. 27 ППР при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

В соответствии с абзацем 4 п. 71 ППР система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582 утвержден Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», согласно которому технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была от 0,75 до 1,8 м. При отсутствии органов управления на устройствах, устанавливаемых вне пожарного поста, высота их установки не регламентируется (абзац 2 п. 5.13 Свода правил СП 484.131 1500.2020).

Согласно абзацу 2 п. 54 ППР при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Согласно ч. 9 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

Частью 1 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

- 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- 2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
- 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
- 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
- 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
- 6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
- 7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.

В ходе проверки выявлено, что учреждением требования федерального законодательства о противопожарной безопасности должным образом не соблюдаются, при обследовании здания ОАУСО «Поддорский КЦСОН» расположенного по адресу: Новгородская область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д.3а, установлено, следующее: в нарушение пп. «а» п. 27 ППР, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 на пути эвакуации у эвакуационного выхода из

приемного отделения снаружи здания имеется перепад высот 30 см; в нарушение пп. «а» п. 27 ППР, п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 устроен порог на пути эвакуации у эвакуационного выхода из приемного отделения здания; в нарушение абз. 2 п. 5.13 СП 484.1311500.2020 прибор приемноконтрольный пожарный размещен на стене в помещении дежурного персонала здания на высоте 1,9 м от уровня пола до органов управления и индикации; в нарушение абз. 4 п. 71 ППР, п.п. 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники; в нарушение абз. 2 п. 54 ППР в учреждении отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации; в нарушение п. 23, абзацев 2, 3 п. 37 ППР, ч. 1 ст. 84, ч. 9 ст. 82 Федерального закона №123-ФЗ в здании, помещениях учреждения не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем выполнении руководителем ОАУСО «Поддорский КЦСОН» возложенных законом обязанностей, что может привести к затруднению организации пожаротушения в заданиях учреждения уполномоченными на то службами, повлечь за собой увеличение сроков начала ликвидации возникшего возгорания (пожара), причинению вреда жизни и здоровью, пребывающих в нем лиц, персонала и посетителей, что является недопустимым, кроме того, может явиться условием, способствующим возникновению и распространению террористической деятельности, так как данные учреждения являются потенциальными объектами террористических посягательств.

ОАУСО «Поддорский КЦСОН» входит в состав объектов социальной инфраструктуры Поддорского муниципального района, осуществляет образование и развитие детей, а также иные виды деятельности и мероприятия с участием несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального района.

Согласно ст.4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», основными целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений, защита детей от негативно влияющих факторов, основанными на законодательном обеспечении прав ребенка.

Согласно ст.ст. 3, 6 Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 №1559-1, во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка, Государства - участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь и

обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.

Одним из основных принципов противодействия терроризму, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон №35-ФЗ), в том числе является приоритет мер предупреждения терроризма.

Статьей 3 Федерального закона №35-ФЗ предусмотрено, что предупреждение (профилактика) терроризма, в том числе по выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов, является неотъемлемой частью деятельности по противодействию терроризму.

В силу п.п. 11, 12 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009 г. одной из основных задач противодействия терроризму является выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма.

Предупреждение (профилактика) терроризма, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей являются основными направлениями деятельности по противодействию терроризму.

Бездействие руководства ОАУСО «Поддорский КЦСОН» в обозначенной сфере создает угрозу жизни и здоровья как работников учреждения, так и воспитанников учреждения, а также иных граждан, посещающих социальное учреждение, то есть неопределенного круга лиц, чем нарушаются их права на защиту жизни и здоровья.

В судебном заседании Холмский межрайонный прокурор Новгородской области исковое заявление поддержал частично. Просил суд обязать ответчика в срок не позднее 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в отделении социального приюта для детей, расположенном по адресу: Новгородская область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д. 3а, а именно: устранить порог у эвакуационного выхода из приемного отделения здания; оборудовать автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники; оборудовать здание аварийным освещением путей эвакуации в соответствии с требованием норм. В остальной части от исковых требований отказался, в связи с добровольным исполнением требований прокурора.

Представитель ответчика ОАУСО «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» Иванова М.А. исковые требования прокурора в заявленной части признала в полном объеме.

Представитель третьего лица Министерства труда и социальной защиты Новгородской области в судебное заседание не явился. О времени и месте

судебного заседания был извещен надлежащим образом, просил суд провести судебное заседание без их участия.

Основываясь на положениях ст. 39 ГПК РФ суд считает возможным принять признание иска ответчиком, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Представителю ответчика разъяснены последствия принятия иска судом, предусмотренные ч. 3 ст. 173 ГПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.39,173,198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Холмского межрайонного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, удовлетворить.

Обязать областное автономное учреждение социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» не позднее 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в отделении социального приюта для детей, расположенном по адресу: Новгородская область, Поддорский район, с. Масловское, ул. Иванова, д. 3а, а именно: устранить порог у эвакуационного выхода из приемного отделения здания; оборудовать автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники; оборудовать здание аварийным освещением путей эвакуации в соответствии с требованием норм.

Взыскать с областного автономного учреждения социального обслуживания «Поддорский комплексный центр социального обслуживания населения» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 300 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Новгородский областной суд Новгородской области, через Старорусский районный суд Новгородской области в течение месяца со дня его вынесения.

Судья:



Решение (определение)
вступило в законную силу
«24» июня 2021 г.

УИД 53RS0016-01-2021-000563-05

«КОПИЯ ВЕРНА»
подпись судьи
Вер. Сметанкина
(должность) Семенова И.И.
(инициалы, фамилия)
25.06 2021 г.

Подлинник решения (определения)
находится в деле № 2-585/2021
Старорусского районного суда
Новгородской области